

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Геленджика

МБДОУ ЦРР Д/С №34 "РЯБИНУШКА"

г. Геленджик, г.Геленджик, мкр. Парус 21

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 21/144

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

28 ДЕКАБРЯ 2016Г.

Г.Геленджик

место рассмотрения (город, район)

Государственный инспектор г.Геленджика по пожарному надзору Пидяк Сергей Александрович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 21/144 от
28 ДЕКАБРЯ 2016Г., возбуждённого

Государственный инспектор г.Геленджика по пожарному надзору Пидяк Сергей Александрович

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Заведующий МБДОУ ЦРР Д/С №34 "РЯБИНУШКА" Почернина Анна Васильевна

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

09 декабря 2016г. при проведении, совместно с прокуратурой г.Геленджика, проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в здании МБДОУ ЦРР Д/С №34 "РЯБИНУШКА" по адресу: г.Геленджик, мкр. Парус 21, нарушены требования пожарной безопасности: привила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, а именно:

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1.	Руководитель организации при эксплуатации эвакуационных путей, допустил загромождение эвакуационных выходов (различными материалами, изделиями)	(Пост Прав. от 25.04.2012г. №390 п. 36 п. «б»)
----	---	--

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: г.Геленджик, ул.Гоголя, 5, Отдел надзорной деятельности г.Геленджика

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Пидяк С.А.

фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил

28 ДЕКАБРЯ 2016Г.

дата, подпись

Почернина Анна Васильевна

Ф.И.О.

Представление направлено

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

