



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО - КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4. Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: skenergonadzor@mail.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 53-136-17**

«11» апреля 2018 г.  
(дата составления предписания)

11-00

353475, Краснодарский край,  
г. Геленджик, мкр. Парус, 21

(место составления предписания)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик (МБДОУ «ЦРР-д/с № 34 «Рябинушка»)

**Юридический адрес:** 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, 21.

**Место фактического осуществления деятельности:** 353475, Краснодарский край, г. Геленджик, мкр. Парус, 21

(наименование предприятия, организации, учреждения, адрес, телефон, факс)

Мною, Государственным инспектором Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Соловьёвым Андреем Михайловичем

в присутствии заведующего МБДОУ «ЦРР-д/с № 34 «Рябинушка» Почерниной Анны Васильевны

на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утверждённому Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) от «15» февраля 2018 г. № 1157-р в период с «15» марта по «11» апреля 2018г. проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

исполнения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, зарегистрированы в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Регистрационный № 4145); Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности...»

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 34 «Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик (МБДОУ «ЦРР-д/с № 34 «Рябинушка»)

**В целях выполнения вопросов в сфере безопасности энергоустановок, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, руководителю предприятия предлагается:**

№ п/п	Выявленные нарушения	Ссылка на НТД	Срок устранения
1	2	3	4
1	Не выполнен ремонт резервной кабельной линии КЛ-0,4 кВ от трансформаторной подстанции до ВРУ-0,4 кВ детского сада	1.6.1 ПТЭЭП	30.11.2018г.

2	Не проведено техническое освидетельствование после истечения срока службы электрооборудования ВРУ-0,4 кВ электрощитовой МБДОУ д/с № 34 «Рябинушка»	1.6.7. ПТЭЭП	30.11.2018г.
3	Не назначен ответственный за электрохозяйство из числа руководителей и специалистов школы, после проверки знаний на IV группу по электробезопасности	1.2.7. ПТЭЭП	30.11.2018г.
4	Отсутствует однолинейная схема электроснабжения МБДОУ д/с № 34 «Рябинушка» и схемы по отдельным участкам	1.8.6 ПТЭЭП	30.11.2018г.
5	Не ведётся журнал учета и содержания средств защиты	1.7.3. ПТЭЭП	30.11.2018г.
6	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство	2.7.15. ПТЭЭП	30.11.2018г.
7	Не разработан перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	1.8.9. ПТЭЭП	30.11.2018г.

### Предложения руководителю предприятия:

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **30.11.2018г.** направить на имя начальника Новороссийского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора **уведомление об исполнении предписания** по адресу: РФ, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, проезд Скобликова, 9. Тел./факс (8617) 643252.

Предписание выдал:

Гос. инспектор Новороссийского  
территориального отдела по государственному  
энергетическому надзору

(должность)



(подпись)

А.М. Соловьёв  
(Ф.И.О.)

Один экземпляр предписания для исполнения получил(а) и с его содержанием ознакомлен(а):

«11» апреля 2018 г.  
(дата)

Заведующий МБДОУ «ЦРР- д/с № 34  
«Рябинушка»

(должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)



(подпись)

А.В. Почернина  
(Ф.И.О.)

Пометка об отказе получения предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)